



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΑΣ

Πάτρα, 20-08--2021

Αρ. Πρωτ.: 5189

Προς:

Τμήμα: Διαχείρισης
Πληροφορίες: Μπέκος Β.
Τηλ. 2610 425070
Fax : 2610 466-584
Ταχ. Δ/ση: Γιαννιτσών 3, Πάτρα
Mail: idry19@otenet.gr

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την κατασκευή νέου ηλεκτρικού δικτύου και την προμήθεια και εγκατάσταση 4 νέων υποπινάκων (ένας ανά όροφο) για το ΚΥ Βορείου Τομέα Πάτρας

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.2286/95, Ν.2362/95(άρθρο83), Ν.3329/05, Ν. 3527/2007, Ν.3867/2010, Ν. 4238/2014, ΠΔ 118/2077, Ν.4281/2014 & Ν. 4320/2015.
2. Την αριθμ. πρωτ. 33232/22-07-2020 απόφαση ορισμού Επιστημονικά Υπεύθυνου Συντονιστή του ΚΥ Βορείου Τομέα Πάτρας & απόφαση ορισμού αναπληρωτή υπεύθυνου συντονιστή
3. Τις αριθμ. πρωτ. 1847/24-12-2014 και 21/12-01-2015 αποφάσεις Διοικητή της 6^{ης} Υ.Π.Ε
4. Τα αριθμ. πρωτ. 665/12-01-2015 και 13277/14-05-2015 έγγραφα της 6^{ης} Υ.Π.Ε

Κατασκευή νέου ηλεκτρικού δικτύου, χρησιμοποιώντας ενδεδειγμένες αναχωρήσεις από το ηλεκτροστάσιο και την προμήθεια και εγκατάσταση 4 νέων υποπινάκων (ένας ανά όροφο). Σε αυτά περιλαμβάνεται η κατάλληλη όδευση των απαραίτητων καλωδιώσεων και ο τερματισμός τους σε κατάλληλα σημεία στους επιμέρους ορόφους του κτιρίου. Οι νέοι ηλεκτρολογικοί πίνακες και ο συνοδός εξοπλισμός θα είναι από εταιρείες Ευρωπαϊκές, Ιαπωνικές ή της Βορείου Αμερικής και θα ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα IEC 61439, το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και θα διαθέτουν δήλωση συμμόρφωσης CE.

Ενδεικτικά, οι νέοι ηλεκτρολογικοί πίνακες χαμηλής τάσης θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

- Εξωτερικός πίνακας δύο σειρών
- Ρελέ διαρροής τριφασικό (3φ)
- Τριφασικός ασφαλοδιακόπτης
- Ενδεικτικές λυχνίες
- 4 Ασφάλειες

Η διαστασιολόγηση των επιμέρους στοιχείων του πίνακα θα γίνει μετά από σχετική μελέτη του Αναδόχου, για την εγκατάσταση τουλάχιστον 2*42.000 btu κλιματιστικών τύπου ντουλάπας ανά όροφο.

- ✓ Όλα τα απαιτούμενα υλικά θα τα προμηθεύσει ο Ανάδοχος και η εγκατάσταση θα γίνει από το τεχνικό προσωπικό που θα διαθέσει ο Ανάδοχος.
- ✓ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επισκεφθεί το χώρο του ΚΥ και να λάβει γνώση των ειδικών συνθηκών και δυσκολιών προτού καταθέσει την προσφορά του.
- ✓ Όλες οι εργασίες να πραγματοποιηθούν σε συνεννόηση με την Διεύθυνση του ΚΥ προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας.
- ✓ Ο ανάδοχος με την προσφορά του να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι θα τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων του ΚΥ και των δικών του υπαλλήλων, καθώς και των επισκεπτών του ΚΥ και των περαστικών.


Η εταιρεία ή ο τεχνικός κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, ενδεικτικά:

- Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της 6^{ης} Υ.Πε.
- Η πληρωμή γίνεται με πίστωση.

Η αποστολή των προσφορών θα γίνει στο Πρωτόκολλο του ΚΥ Βορείου Τομέα Πάτρας ή με EMAIL idry19@otenet.gr μέχρι Τρίτη 24 Αυγούστου 2021 και ώρα 14:00.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Κ.Υ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



ΠΑΤΡΑΣ ΑΓΩΣΤΕΛΑΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κ.Υ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΕ Α' - Δ/Ο