



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 3367-08/10/2021

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ΗΣ} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΤΑΣ
Δ/νση: Ζάρα 2 ΤΚ:47132 ΑΡΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΡΑΒΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ/ΜΠΑΣΙΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΗΛ.: 26810 75950
e-mail: nmy.eopyy.artas@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ Κ.Υ ΑΡΤΑΣ

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.2286/95, Ν.2362/95(άρθρο83), Ν.3329/05, Ν. 3527/2007, Ν.3867/2010, Ν. 4238/2014, ΠΔ 118/2077, Ν.4281/2014 & Ν. 4320/2015.
2. Την αριθμ. πρωτ.: 2444-16/03/2020 απόφαση ορισμού υπεύθυνου συντονιστή του Κ. Υ Άρτας.
3. Το αριθμ. Πρωτ: 0/667 07-10-2021 αίτημα για προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.
4. Τις αριθμ. πρωτ. 1847/24-12-2014 και 21/12-01-2015 αποφάσεις Διοικητή της 6ης Υ.Π.Ε.
5. Τα αριθμ. πρωτ. 665/12-01-2015 και 13277/14-05-2015 έγγραφα της 6ης Υ.Π.Ε.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε προσφορές για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. και συγκεκριμένα:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜ.
1	ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 3*40	1 ΤΕΜ

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Κριτήριο κατακύρωσης & τελικής επιλογής Προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ στις προσφορές να αναγράφεται απαραίτητως:

α) ο κωδικός προϊόντος (product ID) που έχει δοθεί από το ΕΚΑΠΤΥ (πρώην ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ). β) ο κωδικός GMDN

Η αποστολή των προσφορών θα γίνει στο Πρωτόκολλο του Κ. Υ Άρτας με EMAIL μέχρι **11/10/2021** ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **15.00 μ.μ.**

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών για όσα υπάρχουν στο παρατηρητήριο τιμών. Στην Οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών. Οικονομικές προσφορές οι οποίες είναι ανώτερες από τις τιμές του Π.Τ. θα απορρίπτονται.

Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, ενδεικτικά:

- Τα έξοδα της μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υλικών θα γίνουν με επιβάρυνση του προμηθευτή.
- Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της 6ης Υ.Π.Ε.
- Η πληρωμή γίνεται με πίστωση.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Κ.Υ ΑΡΤΑΣ

ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης Υ.ΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ κ' ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΖΑΡΡΑ 2-47132/ΑΡΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ραβανού Στέλλα-Μπασσιούκα Ιωάννα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2681075950
Email:nmy.eopyy.artas@gmail.com
Φαξ: 2681075950

ΑΡΤΑ:07/10/2021
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:3356
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ -ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ-47132/ΑΡΤΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΕΝΙΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 6^{ΗΣ} ΥΠΕ&
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΘΕΜΑ: << ΒΛΑΒΗ ΡΕΛΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟ ΚΕΦΙΑΠ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΤΟ Κ.Υ. ΑΡΤΑΣ>>

Σας ενημερώνουμε ότι στις 07/10/2021 κατά τις πρωινές ώρες από 01:21 έως και 08:39 έπεσε το ρελέ από το οποίο τροφοδοτείται το ψυγείο φύλαξης εμβολίων, παρεβρέθηκε η τεχνική υπηρεσία του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ οι οποίοι μας ανέφεραν να γίνει επείγοντος αντικατάσταση στο ρελέ. Ο τεχνικός ανέφερε ότι πρέπει να γίνει προμήθεια στα κάτωθι:

1)ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 3χ40 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

.Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.


Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Κ.Υ. ΑΡΤΑΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ